




MGL-LICHT GmbH
Steinweg 12-16
32657 Lemgo
Germany
Tel. +49 (0)5261/ 6608818
www.mgl-licht.de <<http://www.mgl-licht.de>>
info@mgl-licht.de <<mailto:info@mgl-licht.de>>
MINI DOWNLIGHT MDL 68
Artikelnummern 1020,1021,1062,1063 Netzgerät/Driver 0004
Installation nur durch qualifizierte Fachkräfte des Elektrohandwerks
oder entsprechend ausgebildetes Personal
Nur für Anwendungen im Innenbereich.
Falls die Isolierung der Zuleitungen bei
Installations- oder Wartungsarbeiten verletzt
werden sollte, ist die Leuchte zu ersetzen um
eine Gefährdung auszuschließen.

 Nicht in die Lichtquelle blicken
 →  Ersetze jede gebrochene Scheibe







FIG-1



Zur Beachtung: Benötigtes Deckeinbauvolumen und
minimale Abstände: LxWxH=355mm x 170mm x 25mm
Die angegebene minimale Deckeneinbautiefe muss
dringend zur Vermeidung von Temperaturproblemen
bei Downlight und Netzgerät eingehalten werden.

FIG-2



Zuleitung/ Aderdurchmesser

Aderleitungsdurchmesser mm ² /AWG	Länge Abisolierung Aderleitung mm
0.75~1.5/22~14	6

FIG-3





FIG-4



Das rückwärtige Abdecken des Leuchten Gehäuses
durch Isolationsmaterial ist nicht gestattet, eine
Wärmeableitung/Konvektion ist bauseits zu gewährleisten.

